

АКТ

О результатах контроля за исполнением концессионного соглашения/

(о произведенных работах по концессионному соглашению от 24.12.2020 года в отношении объектов системы холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области)

Р.п. Новая Майна

29.12.2023

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» рабочей группой по проверке исполнения условий концессионного соглашения от 24.12.2020 г заключенного между Администрацией поселения муниципального образования «Новомайнское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области с ООО «Родник» в отношении объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Новомайнское городское поселение», проведены контрольные мероприятия по исполнению обязательств по концессионному соглашению.

Проверяемый период с 01.01.2023г по 31.12.2023г.

По итогам контрольных мероприятий установлено, что:

1.Муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии целями, установленными концессионным соглашением;

В рамках исполнения обязательств сторон по концессионному соглашению от 24.12.2020г. за период деятельности с 01.01.2023г по 31.12.2023г осуществлены инвестиции в сумме 2211964,0 рублей.

2.Проведены плановые работы объектов концессионного соглашения.

Сведения о выполненных плановых работах:

- Замена глубинных насосов на скважинах №1478,1477,2349;
- Реконструкция сетей водоснабжения, ул.Маширина-Водозабор №1, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 40 м, диаметром 160мм;
- Реконструкция сетей водоснабжения, ул.Заречная 18-20, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 100 м, диаметром 32мм;
- Реконструкция сетей водоснабжения, ул Шутова-пер.Шутова, Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 80 м, диаметром 63мм;

- Реконструкция сетей водоснабжения, ул.Полевая (от скважины 32 до водонапорной башни), Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, протяженностью 250 м, диаметром 100мм;

- Замена кабеля от трансформаторной подстанции до скважины 300м в с.Верхний Мелекес;

- Замена силового трансформатора на очистных сооружениях;

- Реконструкция приемной камеры на очистных сооружениях Ульяновская область, Мелекесский р-н, р.п. Новая Майна, ул.Спортивная 11.

3. Указанные работы выполнены полностью и в срок. Комиссия претензий по объему, качеству результата работ и срокам выполнения работ не имеет.

Заключение:

Проверенное муниципальное имущество, входящее в состав Объекта Соглашения, находится в исправном состоянии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными пунктом 2.1 Соглашения.

Члены группы:

Председатель рабочей группы,
Глава Администрации


Сутягин В.А.

Заместитель рабочей группы,
Заместитель Главы Администрации


Мингалиева Н.Ф.

Директор МКУ
«Управление делами МО «Новомайнское
городское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области


Ямщикова С.А.

Генеральный директор
ООО «Родник»


Аушев Р.В.

Главный инженер
ООО «Родник»


Шишканов В.Б.